

RIASSUNTIVO EDIFICI

EDIFICIO					STAGIONE TERMICA 2013 - 2014 G.G. 1988	STAGIONE TERMICA 2014 - 2015 G.G. 2005	CALDAIE ESISTENTI	
ID	INDIRIZZO	DESTINAZIONE	VOLUME LORDO (mc)	SUPERFICIE UTILE (mq)	CONSUMO GAS (mc)	CONSUMO GAS (mc)	POTENZA (kW)	TIPO / MODELLO
1	Via Roma, 28	UFFICI COMUNALI	756,00	180,00	880	732	23,80	IMMERGAS Eolo Star 23
2	P.zza Feltrinelli	EX MUNICIPIO	700,00	94,00	696	948	31,83	RIELLO Residence Condens 30 IS
3	Via Roma, 47	CASE COMUNALI E COMUNE	9.528,00 2.255,00	1.121,00 590,00	13.810	15.006	270,50	UNICAL Modulex 280
4	Via Teatro	CENTRO CASTELLANI	6.000	550,00	2.573	2.800	163,00	UNICAL TXN 150
5	Via Repubblica, 17	SCUOLA MEDIA (EX IST. ARTE)	9.600,00	1.985,00	24.150	14.027	174,00	THERMITAL The/LT 174
6	CAPOLUOGO Via Feltrinelli	SCUOLA ELEMENTARE	8.700,00	962,00	14.512	10.965	144,10	UNICAL Modulex 145
7a	Località Rosse	PALESTRA SCUOLA	5.770,00	850,00	12.269	21.410	200,50 350,00	RIELLO RTQ 165 UNICAL PK 350
7b	Via Repubblica	"MARCONI" (SOLO CUSTODE)	177,00	68,00				

EDIFICIO					STAGIONE TERMICA 2013 - 2014 G.G. 1988	STAGIONE TERMICA 2014 - 2015 G.G. 2005	CALDAIE ESISTENTI	
ID	INDIRIZZO	DESTINAZIONE	VOLUME LORDO (mc)	SUPERFICIE UTILE (mq)	CONSUMO GAS (mc)	CONSUMO GAS (mc)	POTENZA (kW)	TIPO / MODELLO
8	NAVAZZO	SCUOLA ELEMENTARE	2.770,00	581,00	6.500 l/gasolio	6.700 l/gasolio	90,00	BLOWTHERM Pack MG 80
9	NAVAZZO	BIBLIOTECA	300,00	50,00	1.200 l/GPL	1.315 l/GPL	21,00	IMMERGAS AVIO 21 VIP
10	NAVAZZO	AMBULATORIO	180,00	26,00	1.150 l/GPL	1.185 l/GPL	21,00	IMMERGAS Super nike 21 s
TOTALE			57.004,00	8.742,00	79.510	76.928		
11	Via della Libertà	CASERMA DEI CARABINIERI	2.120,00	655,00	/	/	85,50	THERMITAL The Europa 70
12	P.zza Villa	APPARTAMENTI	977,00	115,00	/	/	20,00	ARGO AG
13	Via XXIV Maggio	APPARTAMENTI	1.900,00	260,00	/	/	29,50	FERROLI Rendimax N30 EL
14	Via della Libertà	SEDE ALPINI	180,00	45,00	/	/	24,00	IMMERGAS Extra Intra 24
15	FONTANELLE	PIZZERIA	546,00	156,00	/	/	31,70	IMMERGAS Zeus Superior 32
16	FONTANELLE	APPARTAMENTO	175,00	50,00	/	/	26,80	IMMERGAS Maior Eolo 24



No fornitura combustibile

Sì Terzo Responsabile e Manutenzione Ordinaria